Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
(г. Пенза ул. Дзержинского,5 т. 64-63-78)
**Отдел надзорной деятельности Кузнецкого района**
(Пензенская область г.Кузнецк ул. Пролетарская 72 А, т. 2-36-02

г.Кузнецк
(место составления акта)

"17" апреля 2013 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**
№ 60

По адресу/адресам: г.Кузнецк ул. Белинского, 10, ул.Белинского, 130, ул.Белинского,137, ул.Белинского, 137а, ул.Ленина, 246, ул.Кирова, 95, ул.Дарвина, 21, ул.Октябрьская, 45, ул.Чапаева, 2-В
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Кузнецкого района по пожарному надзору Борисова А.М. № 60 от 29.03.2013 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"04" апреля 20 13 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
"05" апреля 20 13 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа
"08" апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"09" апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"10" апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"11" апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"12" апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"15" апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"16" апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
"17" апреля 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/ 25 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Кузнецкого района
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки): директор ГБОУ СПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» Емохонова Ольга Викторовна 01.04.2013 года в 10 часов 30 минут
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Щетинина Анастасия Алексеевна - государственный инспектор Кузнецкого района по пожарному надзору
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» Емохонова Ольга Викторовна, начальник хозяйственного отдела ГБОУ СПО ПО

«Кузнецкий многопрофильный колледж» Николаев Михаил Вячеславович, инженер по технике безопасности ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» Логинов Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

*В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:*
*(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)*

*На объекте защиты по адресу: ул. Ленина, 246*

*-пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода изготовлены из сгораемых материалов (ч.4 ст.107 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);*

*-на объекте в кабинете № 9 используется удлинитель для питания электроприборов( «з» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390));*

*На объекте защиты по адресу: ул. Белинского, 137*

*-в помещении кухни руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);*

*На объекте защиты по адресу: ул. Белинского, 10*

*-в помещении закройной мастерской руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);*

*На объекте защиты по адресу: ул. Белинского, 130*

*-на объекте в кабинете педагога-организатора используется удлинитель для питания электроприборов( «з» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390));*

*-в помещении гардероба руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);*

*На объекте защиты по адресу: ул. Чапаева, 2-В*

*-пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода изготовлены из сгораемых материалов (ч.4 ст.107 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);*

*На объекте защиты по адресу: ул. Октябрьская, 45*

*-в помещении кабинета экономики руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (п.22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года);*

*- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):*

*- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)*

*-нарушений не выявлено*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

*(подпись проверяющего)*

*(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

*(подпись проверяющего)*

*(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

***Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №60/1/1 от 17.04.2013 года.***

***Подписи лиц, проводивших проверку:***

***С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):***
***Директор ГБОУ СПО ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» Емохонова Ольга Викторовна***

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

***"17" 04 2013 г.*** ***(подпись)***

***Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:***

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)